

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Владивосток, ул. Суханова, 3 e-mail: gu@mchs25.ru , тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352) 2-45-33 E-mail: ond_spassk_dalny@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 39/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Администрации ГО Спасск-Дальний.

*Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка
детский сад №4 «Солнышко» городского округа Спасск-Дальний*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора *Отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому
муниципальному району*

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору *№ 39 от « 25 » мая 2020 года*, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» в период *с 09 часов 00 мин 29.05.2020 г. по 10 часов 00 минут 29.05.2020 г., с 10
часов 00 мин 01.06.2020 г. по 13 часов 00 минут 01.06.2020 г., с 11 часов 00 мин 02.06.2020 г. по 12 часов 00
минут 02.06.2020 г.* проведена проверка *государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний
и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершининым Антоном Владимировичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)

МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад №4 «Солнышко»

по адресу: Приморский край г. Спасск-Дальний ул. Красногвардейская, 87/3А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко» Дегтярёвой Ириной Трофимовной,
представитель Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности № 3276 от
01.06.2020 года Лысенко Андрей Васильевич*

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

| № Пр едп иса ния | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное) |
|------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | <i>в здании МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А не произведён планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок автоматической пожарной сигнализации (АПС и СОУЭ) согласно акта обслуживающей организации</i> | <i>п. 61, 63 ППП в РФ; ст.54 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i> | <i>до 20.05.2021 г.</i> | |
| 2. | <i>в МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А части здания различной функциональной пожарной опасности (складские помещения) не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости</i> | <i>п.7.4; 7.5 СНиП 21-01-97*; ч.1 ст.88 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i> | <i>до 20.05.2021 г.</i> | |
| 3. | <i>в здании МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А на путях эвакуации не в полном объеме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминесцентных материалов или имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного</i> | <i>п.33,43 ППП в РФ; п. 6.1.4, ГОСТ Р 12.4.026-2015</i> | <i>до 20.05.2021 г.</i> | |

| | <i>источника питания</i> | | |
|----|---|--|---------------------------------|
| 4. | <i>в здании МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко» ГО Спасск-Дальний по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А выходы из помещений в лестничную клетку не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах</i> | <i>п. 23 (д), 33 ППР в РФ, п. 6.18 СНиП 21-01-97</i> | <i>до 20.05.2021 г.</i> |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Вершинин А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"02" июня 2020 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Дегтярёва
(подпись)

"02" июня 2020 года

заведующая МБДОУ ЦРР детский сад №4 «Солнышко»
Дегтярёва Ирина Трофимовна

(должность, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил:

Лысенко
(подпись)

(подпись)

"02" июня 2020 года

представитель Администрации ГО Спасск-Дальний по доверенности
№ 3276 от 01.06.2020 года Лысенко Андрей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору