

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«Центр развития ребенка детский сад № 4
«Солнышко»
городского округа Спасск-Дальний**

692239, Приморский край, г. Спасск-Дальний,
ул. Красногвардейская, 87/3
телефон 8 (42352)2-73-66

Исх. № 45 от 30.08.2020 г.

Отчет

**Мероприятий по устранению нарушений по предписанию Госпожнадзора от 25 мая 2020 г. № 39/1/1
МБДОУ ЦРР д/с № 4 «Солнышко»**

Нарушения по предписанию	Планируется к выполнению до конца 2020 года	Планируется к выполнению в 2020 году
1) В здании д/сада не произведен планово-предупредительный ремонт (модернизация) установок АПС и СОУЭ согласно акта обслуживающей организации	13.10.2020 г оплачен авансовый платеж за составление проектно-сметной документации согласно договора № 78 от 05.10.2020 г., заключенного с ООО "Приморавтоматика"	
2) В д/саду части здания различной функциональной пожарной опасности (складские помещения) не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемыми пределами огнестойкости	Установлена металлическая противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI-60 (акт установки б/н от 25.06.2020 ИП Водовсков А.В.)	
3) В здании д/сада на путях эвакуации не в полном объеме размещены знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки, выполняемые с применением фотолюминисцентных материалов или имеющие внутренне или внешнее освещение от автономного или	В июле 2020 г эвакуационные знаки частично заменены на знаки в применении фотолюминисцентных материалов.	

аварийного источника питания		
4) В здании д/сада выходы из помещений в лестничную клетку не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах		Установка дверей запланирована на март 2021 года

Заведующий дошкольным учреждением



И.Т.Дегтярёва