

17.09.2021 г. № 25210061000200834218



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю,

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Владивосток, ул. Басаргина, 51 e-mail: gu@mchs25.ru, тел/факс. 8 (4232) 43-28-27

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу

Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Спасск-Дальний, ул. Советская, 50 тел. (42352)2-45-33

e-mail: ond\_spassk\_dalny@mchs25.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 25-9-2021/0030nn / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению  
«Центр развития ребенка Детский сад № 4 «Солнышко»» городского округа  
Спасск-Дальний

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору Ткаченко Дениса Васильевича

№ 25-9-2021/0030рс от « 17 » сентября 2021 года

в период с « 20 » сентября 2021 г. по « 22 » сентября 2021 г.

государственным инспектором по городскому округу Спасск-Дальний и Спасскому муниципальному району по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

службы Лобода Никитой Константиновичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий  
МБДОУ ЦРР ДС №4 «Солнышко» Дегтярева Ирина Трифоновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)



Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	в здании МБДОУ ЦРР ДС №4 «Солнышко» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А не исполнены, указанные обслуживающей организацией в акте испытаний установок, рекомендации по приведению установок автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в соответствии с требованиями нормативных документов и специальных технических условий	п. 54 ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст. 54, 83, 84 ч.1 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	до 01.09.2022 г.	
2.	в здании МБДОУ ЦРР ДС №4 «Солнышко» по адресу: Приморский край, г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, 87/3А выходы из помещений в лестничную клетку не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	п. 16 (д), 23 ППП в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ст.89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020	до 01.09.2022 г.	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МБДОУ ЦРР ДС №4 «Солнышко»

Дегтярева Ирина Трифионовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

" 22 " сентября 2021 года

Государственный инспектор по городскому округу Спасск-Дальний


и Спасскому муниципальному району

старший лейтенант внутренней службы

Лобода Никита Константинович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)





(подпись)

" 22 " сентября 2021 года

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.